

カテゴリー	種別名	名称 【現行モデル】	型名	メーカー名	認定番号 型式番号	終了年
スプリンクラーヘッド	埋込型	閉鎖型スプリンクラーヘッド(1種r2.6) 【GQH-FE-2】	GQH-F□	ホーチキ株式会社	72°C:ス第8-9号 96°C:ス第8-33号	2002年
			GQH-FB□	ホーチキ株式会社	72°C:ス第13-30号 96°C:ス第13-31号	2006年
			GQH-FC□	ホーチキ株式会社	72°C:ス第13-30-1号 96°C:ス第13-31-1号	2009年
			GQH-FD□	ホーチキ株式会社	72°C:ス第21-3号 96°C:ス第21-4号	2014年
			GQH-FE□	ホーチキ株式会社	72°C:ス第25-54号 96°C:ス第25-55号	2015年
		閉鎖型スプリンクラーヘッド(1種r2.8) 【GQH-GA-2】	GQH-GA□	ホーチキ株式会社	72°C:ス第25-58号 96°C:ス第25-59号	2015年
		閉鎖型スプリンクラーヘッド(2種r2.3) 【HF-E□-2】	HF-□	ホーチキ株式会社	72°C:ス第62-15号 96°C:ス第62-14号	2001年
			HF-B□	ホーチキ株式会社	72°C:ス第13-36号 96°C:ス第13-37号	2006年
			HF-C□	ホーチキ株式会社	72°C:ス第13-36-1号 96°C:ス第13-37-1号	2009年
			HF-D□	ホーチキ株式会社	72°C:ス第21-5号 96°C:ス第21-6号	2013年
	HF-E□		ホーチキ株式会社	72°C:ス第25-56号 98°C:ス第25-57号	2015年	
	マルチ型	閉鎖型スプリンクラーヘッド(1種r2.6) 【GQH-MC□】	GQH-M□	ホーチキ株式会社	72°C:ス第8-53号 96°C:ス第9-15号	2002年
			GQH-MB□	ホーチキ株式会社	72°C:ス第13-32号 96°C:ス第13-33号	2006年
		閉鎖型スプリンクラーヘッド(2種r2.3) 【HM-C□】	HS-□	ホーチキ株式会社	72°C:ス第52-31号 96°C:ス第54-3号	1987年
			HM-□	ホーチキ株式会社	72°C:ス第62-12号 96°C:ス第62-13号	2001年
			HM-B□	ホーチキ株式会社	72°C:ス第13-38号 96°C:ス第13-39号	2006年
	小区画型	閉鎖型スプリンクラーヘッド(1種r2.6) 【-】	GQH-S□	ホーチキ株式会社	72°C:ス第8-10号 96°C:ス第8-34号	2002年
			GQH-SB□	ホーチキ株式会社	72°C:ス第13-34号 96°C:ス第13-35号	2006年
			GQH-SC□	ホーチキ株式会社	72°C:ス第13-34-1号 96°C:ス第13-35-1号	2006年
			GRH-SA□	ホーチキ株式会社	72°C:ス第18-1号 96°C:ス第18-2号	2017年
	水道連結型	閉鎖型スプリンクラーヘッド(1種.15L/min) 【-】	GHH-FA30□	ホーチキ株式会社	72°C:ス第23-10号 96°C:ス第23-5号	2017年
		閉鎖型スプリンクラーヘッド(1種.30L/min) 【-】	GHH-FA43□	ホーチキ株式会社	72°C:ス第23-11号 96°C:ス第23-6号	2017年
	開放型	開放型スプリンクラーヘッド 【HM-C00】	HM-B00	ホーチキ株式会社	-	2007年

カテゴリー	種別名	名称 【現行モデル】	型名	メーカー名	認定番号 型式番号	終了年
流水検知装置	湿式	流水検知装置(湿式K50・60,自動警報弁型) 【-】	HAV-10K-□	ホーチキ株式会社	80A:流第51-23号 100A:流第51-24号 125A:流第51-25号 150A:流第51-26号	1980年代
			TAV-10K-□	ホーチキ株式会社	80A:流第51-67号 100A:流第51-68号 125A:流第51-69号	1980年代
			HAC-10K-□	ホーチキ株式会社	100A:流第52-29号 150A:流第52-30号 200A:流第55-13号	1993年 2002年
			HAE-10K-□	ホーチキ株式会社	100A:流第5-16号 150A:流第5-17号	2002年
			HAE2-10K-□	ホーチキ株式会社	100A:流第5-16-1号 150A:流第5-17-1号	1998年
			GNA-AA□	ホーチキ株式会社	50A:流第11-3号 65A:流第8-34号 80A:流第9-1号	2002年
			GNA-BA□	ホーチキ株式会社	65A:流第8-34-1号 80A:流第9-1-1号	1995年
			GNA-CA□	ホーチキ株式会社	50A:流第11-3-1号 65A:流第8-34-2号 80A:流第9-1-2号	2001年
			GNA-DA□	ホーチキ株式会社	65A:流第13-43号 80A:流第13-44号 100A:流第13-45号 125A:流第13-46号 150A:流第13-47号	2010年
			GNA-EA□	ホーチキ株式会社	65A:流第22-13号 80A:流第22-14号 100A:流第22-15号 125A:流第22-16号 150A:流第22-17号	2017年
			GNA-DA200	ホーチキ株式会社	流第14-1号	2017年
			GNP-AB100	ホーチキ株式会社	流第22-1号	2015年
			流水検知装置(湿式K50,共同住宅用,自動警報弁型,40A) 【-】	GKA-AA40	ホーチキ株式会社	流第9-10号
	GKA-BA40	ホーチキ株式会社		流第9-10-1号	2002年	
	GKA-CA40	ホーチキ株式会社		流第9-10-2号	2003年	
	GKA-DA40	ホーチキ株式会社		流第17-4号	2008年	
	流水検知装置(湿式K50,共同住宅用,作動弁型,40A) 【GKA-GA40F】	GKA-FA40		ホーチキ株式会社	流第21-6号	2014年
		GKA-FB40	ホーチキ株式会社	流第21-6-1号	2018年	
	乾式	流水検知装置(乾式) 【-】	HDA-10K-□	ホーチキ株式会社	100A:流第62-3号 150A:流第61-1号	2002年
			GNC-AA□	ホーチキ株式会社	100A:流第14-3号 150A:流第14-2号	2018年
	予作動式	流水検知装置(予作動式,開閉型) 【SPV100Ⅲ-DA(千住スプリンクラー(株)製)】	YB-10K-150	ホーチキ株式会社	流第63-10号	1992年
			FYB-10K-□	ホーチキ株式会社	100A:流第8-26-1号 150A:流第4-1-3号	2008年
			GPD-AA□	ホーチキ株式会社	100A:流第20-22号 150A:流第20-38号	2017年
	予作動弁制御盤	予作動弁制御盤(単回線) 【GPF-EA01K】	GPB-EAW01	ホーチキ株式会社	-	2011年
スプリンクラー 関連商品	末端試験装置	スプリンクラー末端試験弁(K50) 【GSF-C50】	GSF-A5060	ホーチキ株式会社	-	2002年
		スプリンクラー末端試験弁(K80) 【GSF-C80】	GSF-A80	ホーチキ株式会社	-	2002年

カテゴリー	種別名	名称 【現行モデル】	型名	メーカー名	認定番号 型式番号	終了年
一斉開放弁	加圧型	一斉開放弁(加圧型) 【-】	HDV-10K-□	ホーチキ株式会社	150A:開第7-14号 200A:開第7-15号	2002年
			GEO-AA□P	ホーチキ株式会社	80A:開第11-5号 100A:開第11-4号 125A:開第11-3号 150A:開第11-2号 200A:開第11-1号	2017年
	減圧型	一斉開放弁(減圧型) 【-】	TDV-10K-□	ホーチキ株式会社	40A:開第51-25号 50A:開第51-26号 65A:開第51-27号 80A:開第51-28号 100A:開第51-29号 125A:開第51-30号 150A:開第51-31号	2002年
			CDV-10K-□	ホーチキ株式会社	40A:開第56-10号 50A:開第56-11号 65A:開第56-12号	2002年
			GFO-AA□	ホーチキ株式会社	40A:開第9-2号 50A:開第9-1号 65A:開第9-3号 80A:開第12-5号 100A:開第12-4号	2003年
			GFO-BA□	ホーチキ株式会社	40A:開第14-1号 50A:開第14-2号 65A:開第14-3号 80A:開第14-4号 100A:開第14-5号	2017年
	減圧型乾式	一斉開放弁(減圧型、乾式) 【-】	87D.0.-□	小熊機械株式会社	50A:開第63-11号 65A:開第63-12号	2017年
	アクセサリ	加圧開型一斉開放弁用自動排水弁 【-】	GNV-BD15	ホーチキ株式会社	-	2017年
		69型テスト治具	69-T□	小熊機械株式会社	-	2017年
	放水型スプリンクラー	天井型ヘッド	放水型ヘッド(天井型r2.3) 【GEH-BC□】	GEH-AC23	ホーチキ株式会社	S010H004
手動操作部		手動操作部用埋込ボックス 【GEK-BU、GEK-BUA 他】	GEK-AU	ホーチキ株式会社	-	2004年
遠隔起動弁		遠隔起動弁 【GEV-AA15MV】	A587-LB	ホーチキ株式会社	S010C005	2003年
アクセサリ		自在取付台 【YZU-AA】	YZU-A	ホーチキ株式会社	-	2020年
フォームヘッド	標準型	フォームヘッド(水成膜用) 【GFH-D35】	LFH-1	ホーチキ株式会社	221T020	1976年
			LFH-2	ホーチキ株式会社	221T105	1981年
			FB35	ホーチキ株式会社	221T126	2002年
			GFH-C35	ホーチキ株式会社	221T165	2017年
	側壁型	フォームヘッド(側壁型、水成膜用3%) 【SHF-20】	GFH-AW25	ホーチキ株式会社	221T145	2002年
	合成界面活性剤用	フォームヘッド(合成界面活性剤用) 【-】	AFH-1	ホーチキ株式会社	221T004	1977年
			AFH-2	ホーチキ株式会社	221T110	1978年
FB-75			ホーチキ株式会社	221T127	2008年	

カテゴリー	種別名	名称 【現行モデル】	型名	メーカー名	認定番号 型式番号	終了年
泡消火関連商品	混合器	混合器 【GFQ-AA□】	HVP-□-□	ホーチキ株式会社	-	2002年
	アクセサリ	プレート 【泡プレート Φ100 □】	GFH-CS□	ホーチキ株式会社	-	在庫限り
	その他	泡消火薬剤(水成膜3%) 【DKウォーター 3% (第一化成産業(株)製)】	LW-3	住友スリーエム株式会社	泡第53-5号	2001年
		泡消火薬剤(水成膜6%) 【DKウォーター 6% (第一化成産業(株)製)】	LW-6	住友スリーエム株式会社	泡第51-7号	1977年
		泡消火薬剤(水成膜3%) 【DKウォーター 3% (第一化成産業(株)製)】	フロロフィルム フォーム	日新理化産業株式会社	泡第1-3号	2014年
		泡消火薬剤(合成界面活性剤3%) 【-】	TF-3	ホーチキ株式会社	-	1976年
			NF S-1	ホーチキ株式会社	泡第51-11号	1981年
NF L-1	ホーチキ株式会社	泡第53-6号	2013年			
水系その他弁類	一次圧力調整弁	一次側圧力調整弁(10K) 【-】	GNI-AA	ホーチキ株式会社	評第7-050号	2002年
			PC-10K-□	小熊機械株式会社	評11-049号	2017年
		一次側圧力調整弁(16K) 【-】	GNI-AB	ホーチキ株式会社	評第7-051号	2002年
			PC-16K-□	小熊機械株式会社	評11-049号	2017年
	減圧弁	減圧弁(10K) 【-】	R-10K-□	小熊機械株式会社	評10-036号	2017年
		減圧弁(16K) 【-】	R-16K-□	小熊機械株式会社	評10-036号	2017年
水系その他ヘッド	ドレンチャーヘッド	ドレンチャーヘッド 【-】	D-20	ホーチキ株式会社	-	2018年
	水噴霧ヘッド	水噴霧ヘッド 【-】	S-1	ホーチキ株式会社	-	2018年

カテゴリー	種別名	名称 【現行モデル】	型名	メーカー名	認定番号 型式番号	終了年
ガス系制御盤	ハロン、窒素用	ガス消火設備制御盤 【GCB-EA□】	RGA-□	ホーチキ株式会社	-	1999年
			GCB-AB□	ホーチキ株式会社	制-021号	1999年
			GCB-BA□	ホーチキ株式会社	制-087号 制-088号	2016年
	CO2用	二酸化炭素消火設備制御盤 【GCB-EA□】	GCB-AA□	ホーチキ株式会社	制-021号	1995年
			GCB-BA□	ホーチキ株式会社	制-087号 制-088号	2016年
	操作箱(ハロン、窒素用)	ガス消火設備操作箱 【GCK-E□】	CGA-□	ホーチキ株式会社	-	1999年
			CGB-□	ホーチキ株式会社	-	1999年
			GCK-C□	ホーチキ株式会社	評14-431号	2016年
	操作箱(CO2用)	二酸化炭素消火設備操作箱 【GCK-E□】	GCK-A□	ホーチキ株式会社	制-021号	1995年
			GCK-B□	ホーチキ株式会社	制-021号	1999年
			GCK-C□	ホーチキ株式会社	評14-432号	2016年
	蓄電池設備	消火設備用蓄電池設備15Ah 【FE7WD-HP15HU-NB】(蓄電池設備(薄型)(電池なし)) 【FE7WD-HP15H-NB】(蓄電池設備(電池なし)) 【LHM15-12】(鉛蓄電池)	FEA-00615A	新神戸電機株式会社	96P1017	1999年
			FEB-00615A	新神戸電機株式会社	07P2036	2010年
			FEB-00615A-NB	新神戸電機株式会社	07P2036	2010年
		消火設備用蓄電池設備24Ah 【FE7WD-HP24H-NB】(蓄電池設備(電池なし)) 【LHM24-12】(鉛蓄電池)	FEA-1024B	新神戸電機株式会社	96P1017	1999年
			FEB-1024B	新神戸電機株式会社	07P2036	2010年
			FEB-1024B-NB	新神戸電機株式会社	07P2036	2010年
		消火設備用蓄電池設備38Ah 【FE10WD-HP38H-NB】(蓄電池設備(電池なし)) 【LHM38-12】(鉛蓄電池)	FEA-1038C	新神戸電機株式会社	96P1017	1999年
			FEB-1038C	新神戸電機株式会社	10PO2042	2012年
			FEB-1038C-NB	新神戸電機株式会社	10PO2042	2012年
ガス系噴射ヘッド	TPA型	噴射ヘッド 【TPB-□(エア・ウォーター防災(株)製)】	TPA-□	エア・ウォーター防災株式会社	DN-007号	2017年
ガス系配管用弁類	選択弁	ガス消火設備用選択弁 【GF14-□(エア・ウォーター防災(株)製)】	GCV-AS□F	ホーチキ株式会社	SV-023	2003年
	閉止弁	ガス消火設備用閉止弁 【HGF14-□(エア・ウォーター防災(株)製)】	KMV II -□	エア・ウォーター防災株式会社	評14-425号	2008年
			HE0108-□	エア・ウォーター防災株式会社	評17-018号	2012年
逆止弁	逆止弁 【DF-1】	DF	エア・ウォーター防災株式会社	-	2017年	
ユニット型消火設備	制御ユニット付本体	ユニット型窒素消火設備 【FIRE GEM VI □S(エア・ウォーター防災(株)製)】	FIRE GEM V □S	エア・ウォーター防災株式会社	評ガ-792号	2017年
	制御ユニット	ユニット型窒素消火設備(制御ユニット単体) 【FIRE GEM VI 1E(エア・ウォーター防災(株)製)】	FIRE GEM V 1E	エア・ウォーター防災株式会社	評ガ-792号	2017年
その他	-	自動消火装置(キッチンガード) 【-】	GHE-RAF	ホーチキ株式会社	評18-050号	2011年