

生産・販売終了品リスト

○…供給対応中 ▲…供給困難 ×…供給終了

カテゴリー	種別名	名称	型名	メーカー名	認定番号 型式番号	生産販売 終了年	サポート 期間終了年	補修用部品 供給状況
スプリンクラー ヘッド	埋込型	閉鎖型スプリンクラーヘッド (1種r2.6)	GQH-F□	ホーチキ(株)	72℃:ス第8-9号 96℃:ス第8-33号	2002 2002	2012 2012	× ×
			GQH-FB□	ホーチキ(株)	72℃:ス第13-30号 96℃:ス第13-31号	2006 2006	2016 2016	× ×
			GQH-FC□	ホーチキ(株)	72℃:ス第13-30-1号 96℃:ス第13-31-1号	2009 2009	2019 2019	× ×
			GQH-FD□	ホーチキ(株)	72℃:ス第21-3号 96℃:ス第21-4号	2014 2014	2024 2024	× ×
			GQH-FE□	ホーチキ(株)	72℃:ス第25-54号 96℃:ス第25-55号	2015 2015	2025 2025	▲ ▲
			GQH-FE-2	ホーチキ(株)	72℃:ス第25-54号 96℃:ス第25-55号	現行品 現行品	- -	○ ○
		閉鎖型スプリンクラーヘッド (1種r2.8)	GQH-GA□	ホーチキ(株)	72℃:ス第25-58号 96℃:ス第25-59号	2015 2015	2025 2025	▲ ▲
			GQH-GA-2	ホーチキ(株)	72℃:ス第25-58号 96℃:ス第25-59号	現行品 現行品	- -	○ ○
		閉鎖型スプリンクラーヘッド (2種r2.3)	HF-□	ホーチキ(株)	72℃:ス第62-15号 96℃:ス第62-14号	2001 2001	2011 2011	× ×
			HF-B□	ホーチキ(株)	72℃:ス第13-36号 96℃:ス第13-37号	2006 2006	2016 2016	× ×
			HF-C□	ホーチキ(株)	72℃:ス第13-36-1号 96℃:ス第13-37-1号	2009 2009	2019 2019	× ×
			HF-D□	ホーチキ(株)	72℃:ス第21-5号 96℃:ス第21-6号	2013 2013	2023 2023	× ×
	HF-E□		ホーチキ(株)	72℃:ス第25-56号 98℃:ス第25-57号	2015 2015	2025 2025	▲ ▲	
	HF-E□-2		ホーチキ(株)	72℃:ス第25-56号 98℃:ス第25-57号	現行品 現行品	- -	○ ○	
	マルチ型	閉鎖型スプリンクラーヘッド (1種r2.6)	GQH-M□	ホーチキ(株)	72℃:ス第8-53号 96℃:ス第9-15号	2002	2012	× ×
			GQH-MB□	ホーチキ(株)	72℃:ス第13-32号 96℃:ス第13-33号	2006	2016	× ×
			GQH-MC□	ホーチキ(株)	72℃:ス第13-32-1号 96℃:ス第13-33-1号	2023 2023	2033 2033	▲ ▲
		閉鎖型スプリンクラーヘッド (2種r2.3)	HS-□	ホーチキ(株)	72℃:ス第52-31号 96℃:ス第54-3号	1987	1997	× ×
			HM-□	ホーチキ(株)	72℃:ス第62-12号 96℃:ス第62-13号	2001	2011	× ×
			HM-B□	ホーチキ(株)	72℃:ス第13-38号 96℃:ス第13-39号	2006	2016	× ×
			HM-C□	ホーチキ(株)	72℃:ス第13-38-1号 96℃:ス第13-39-1号	2023 2023	2033 2033	▲ ▲
小区画型	閉鎖型スプリンクラーヘッド (1種r2.6)	GQH-S□	ホーチキ(株)	72℃:ス第8-10号 96℃:ス第8-34号	2002 2002	2012 2012	× ×	
		GQH-SB□	ホーチキ(株)	72℃:ス第13-34号 96℃:ス第13-35号	2006 2006	2016 2016	× ×	
		GQH-SC□	ホーチキ(株)	72℃:ス第13-34-1号 96℃:ス第13-35-1号	2006 2006	2016 2016	× ×	
		GRH-SA□	ホーチキ(株)	72℃:ス第18-1号 96℃:ス第18-2号	2017 2017	2027 2027	▲ ▲	
		EZ□-Q50A	アイエススプリンクラー(株)	72℃:ス第28-29号 96℃:ス第28-30号	現行品 現行品	- -	○ ○	
		KQS II □	千住スプリンクラー(株)	72℃:ス第24-13号 98℃:ス第24-14号	現行品 現行品	- -	○ ○	
		水道連結型	閉鎖型スプリンクラーヘッド (水道連結型)	GHH-FA30□	ホーチキ(株)	72℃:ス第23-10号 96℃:ス第23-5号	2017 2017	2027 2027
EZ□-S30A	アイエススプリンクラー(株)			72℃:ス第28-13号 98℃:ス第28-14号	現行品 現行品	- -	○ ○	
GHH-FA43□	ホーチキ(株)			72℃:ス第23-11号 96℃:ス第23-6号	2017 2017	2027 2027	▲ ▲	
EZ□-S43A	アイエススプリンクラー(株)			72℃:ス第29-1号 98℃:ス第29-2号	現行品 現行品	- -	○ ○	
開放型	開放型スプリンクラーヘッド		HM-B00	ホーチキ(株)	-	2007	2017	×
HM-C00	ホーチキ(株)	-	現行品	-	○			

- サポート期間は、修理および補修用部品供給の対応期間の目安です。
- 特殊仕様品など一部機種において該当しない場合があります。
- 本サポート表一覧機種に接続されるシステム機器(中継盤、中継器、感知器などの端末機器)についても、供給困難場合があります。
- 供給状況は、補修用部品の在庫状況等により変動する場合があります。
- 詳細は、弊社お客様ご相談窓口または営業窓口までお問い合わせください。

生産・販売終了品リスト

○…供給対応中 ▲…供給困難 ×…供給終了

カテゴリー	種別名	名称	型名	メーカー名	認定番号 型式番号	生産販売 終了年	サポート 期間終了年	補修用部品 供給状況	
流水検知装置	湿式	流水検知装置 (湿式K80,自動警報弁型)	HAV-10K-□	ホーチキ(株)	80A:流第51-23号 100A:流第51-24号 125A:流第51-25号 150A:流第51-26号	1980年代 1980年代 1980年代 1980年代	1990年代 1990年代 1990年代 1990年代	× × × ×	
			TAV-10K-□	ホーチキ(株)	80A:流第51-67号 100A:流第51-68号 125A:流第51-69号	1980年代 1980年代 1980年代	1990年代 1990年代 1990年代	× × ×	
			HAC-10K-□	ホーチキ(株)	100A:流第52-29号 150A:流第52-30号 200A:流第55-13号	1993 1993 2002	2003 2003 2012	× × ×	
		流水検知装置 (湿式K50・60,自動警報弁型)	HAE-10K-□	ホーチキ(株)	100A:流第5-16号 150A:流第5-17号	2002 2002	2012 2012	× ×	
			HAE2-10K-□	ホーチキ(株)	100A:流第5-16-1号 150A:第5-17-1号	1998 1998	2008 2008	× ×	
			GNA-AA□	ホーチキ(株)	50A:流第11-3号 65A:流第8-34号 80A:流第9-1号	2002 2002 2002	2012 2012 2012	× × ×	
			GNA-BA□	ホーチキ(株)	65A:流第8-34-1号 80A:流第9-1-1号	1995 1995	2005 2005	× ×	
			GNA-CA□	ホーチキ(株)	50A:流第11-3-1号 65A:流第8-34-2号 80A:流第9-1-2号	2001 2001 2001	2011 2011 2011	× × ×	
			GNA-DA□	ホーチキ(株)	65A流第13-43号 80A:流第13-44号 100A:流第13-45号 125A:流第13-46号 150A:流第13-47号	2010 2010 2010 2010 2010	2020 2020 2020 2020 2020	× × × × ×	
	流水検知装置 (湿式K50・60,作動弁型)	GNA-EA□	ホーチキ(株)	65A:流第22-13号 80A:流第22-14号 100A:流第22-15号 125A:流第22-16号 150A:流第22-17号	2017 2017 2017 2017 2017	2027 2027 2027 2027 2027	▲ ▲ ▲ ▲ ▲		
		GNA-FA□	ホーチキ(株)	65A:流第28-6号 80A:流第28-7号 100A:流第28-8号 125A:流第28-9号 150A:流第28-10号	現行品 現行品 現行品 2024 現行品	- - - 2034 -	○ ○ ○ ▲ ○		
	流水検知装置 (湿式K80,自動警報弁型,200A)	GNA-DA200	ホーチキ(株)	流第14-1号	2017	2027	▲		
		GNA-DA200-2	ホーチキ(株)	流第14-1号	現行品	-	○		
		流水検知装置 (湿式K50,二次側調圧装置付,100A)	GNP-AB100	ホーチキ(株)	流第22-1号	2015	2025	▲	
			GNP-BB100	ホーチキ(株)	流第22-1-1号	現行品	-	○	
		流水検知装置 (湿式K50,共同住宅用, 作動弁型,40A)	GKA-AA40	ホーチキ(株)	流第9-10号	2002	2012	×	
			GKA-BA40	ホーチキ(株)	流第9-10-1号	2002	2012	×	
			GKA-CA40	ホーチキ(株)	流第9-10-2号	2003	2013	×	
			GKA-DA40	ホーチキ(株)	流第17-4号	2008	2018	×	
			GKA-FA40	ホーチキ(株)	流第21-6号	2014	2024	×	
			GKA-FB40	ホーチキ(株)	流第21-6-1号	2018	2028	▲	
		GKA-GA40F	ホーチキ(株)	流第29-31号	現行品	-	○		
		乾式	流水検知装置(乾式)	HDA-10K-□	ホーチキ(株)	100A:流第62-3号 150A:流第61-1号	2002 2002	2012 2012	× ×
				GNC-AA□	ホーチキ(株)	100A:流第14-3号 150A:流第14-2号	2018 2018	2028 2028	▲ ▲
			DHV4 II	千住スプリングラー(株)	流第62-5-1号	現行品	-	○	
			DHV6 II	千住スプリングラー(株)	流第63-3-1号	現行品	-	○	
	予作動式	流水検知装置 (予作動式,開閉型)	YB-10K-150	ホーチキ(株)	流第63-10号	1992	2002	×	
			FYB-10K-□	ホーチキ(株)	100A:流第8-26-1号 150A:流第4-1-3号	2008 2008	2018 2018	× ×	
			GPD-AA□	ホーチキ(株)	100A:流第20-22号 150A:流第20-38号	2017 2017	2027 2027	▲ ▲	
			SPV□Ⅲ-DA	千住スプリングラー(株)	100A:流第15-1-5号 150A:流第19-2-4号	現行品 現行品	- -	○ ○	
			予作動弁 制御盤	予作動弁制御盤(単回線)	GPB-EAW01	ホーチキ(株)	-	2011	2021
	GPB-EAW01K	ホーチキ(株)			-	現行品	-	○	

- サポート期間は、修理および補修用部品供給の対応期間の目安です。
- 特殊仕様品など一部機種において該当しない場合があります。
- 本サポート表一覧機種に接続されるシステム機器(中継盤、中継器、感知器などの端末機器)についても、供給困難場合があります。
- 供給状況は、補修用部品の在庫状況等により変動する場合があります。
- 詳細は、弊社お客様ご相談窓口または営業窓口までお問い合わせください。

生産・販売終了品リスト

○…供給対応中 ▲…供給困難 ×…供給終了

カテゴリー	種別名	名称	型名	メーカー名	認定番号 型式番号	生産販売 終了年	サポート 期間終了年	補修用部品 供給状況		
スプリンクラー 関連商品	末端試験装置	スプリンクラー末端試験弁 (K50)	GSF-A5060	ホーチキ(株)	-	2002	2012	×		
			GSF-C50	ホーチキ(株)	-	現行品	-	○		
		スプリンクラー末端試験弁 (K80)	GSF-A80	ホーチキ(株)	-	2002	2012	×		
			GSF-C80	ホーチキ(株)	-	現行品	-	○		
一斉開放弁	加圧型	一斉開放弁 (加圧型)	HDV-10K-□	ホーチキ(株)	150A:開第7-14号	2002	2012	×		
					200A:開第7-15号	2002	2012	×		
					80A:開第11-5号	2017	2027	▲		
					100A:開第11-4号	2017	2027	▲		
					125A:開第11-3号	2017	2027	▲		
					150A:開第11-2号	2017	2027	▲		
			GEO-AA□P	ホーチキ(株)	200A:開第11-1号	2017	2027	▲		
					YDVK-□	ヤマトプロテック(株)	65A:開第16-15号	現行品	-	○
					80A:開第16-16号		現行品	-	○	
					100A:開第16-17号		現行品	-	○	
					125A:開第16-18号		現行品	-	○	
			150A:開第16-19号	現行品	-		○			
			CF1-□FC	日本ドライケミカル(株)	80A:開第23-1号	現行品	-	○		
					100A:開第18-13号	現行品	-	○		
					150A:開第18-14号	現行品	-	○		
					200A:開第18-15号	現行品	-	○		
	減圧型	一斉開放弁 (減圧型)			TDV-10K-□	ホーチキ(株)	40A:開第51-25号	2002	2012	×
							50A:開第51-26号	2002	2012	×
			65A:開第51-27号	2002			2012	×		
			80A:開第51-28号	2002			2012	×		
			100A:開第51-29号	2002			2012	×		
			125A:開第51-30号	2002			2012	×		
			150A:開第51-31号	2002			2012	×		
			CDV-10K-□	ホーチキ(株)			40A:開第56-10号	2002	2012	×
					50A:開第56-11号	2002	2012	×		
			GFO-AA□	ホーチキ(株)	40A:開第9-2号	2003	2013	×		
	50A:開第9-1号	2003			2013	×				
	65A:開第9-3号	2003			2013	×				
	80A:開第12-5号	2003			2013	×				
	GFO-BA□	ホーチキ(株)	100A:開第12-4号	2003	2013	×				
			40A:開第14-1号	2017	2027	▲				
			50A:開第14-2号	2017	2027	▲				
65A:開第14-3号			2017	2027	▲					
XDV□	千住スプリンクラー(株)	80A:開第14-4号	2017	2027	▲					
		100A:開第14-5号	2017	2027	▲					
		40A:開第26-1号	2023	-	×					
		50A:開第26-2号	2023	-	×					
		XDV II □	千住スプリンクラー(株)	40A:開第26-1-1号	現行品	-	○			
				50A:開第26-2-1号	現行品	-	○			
		NDV65	千住スプリンクラー(株)	65A:開第20-2号	現行品	-	○			
				DV II □	千住スプリンクラー(株)	80A:開第60-6-1号	現行品	-	○	
100A:開第60-7-1号	現行品	-	○							
減圧型乾式	一斉開放弁 (減圧型,乾式)	87D.0.-□	小熊機械(株)	50A:開第63-11号	2017	2027	▲			
				65A:開第63-12号	2017	2027	▲			
		UDV□	千住スプリンクラー(株)	50A:開第18-1号	現行品	-	○			
アクセサリ	加圧開型一斉開放弁用自動排水弁 69型テスト治具	GNV-BD15	ホーチキ(株)	-	2017	2027	▲			
		69-T□	小熊機械(株)	-	2017	2027	▲			
水系 その他弁類	一次圧力調整弁	一次側圧力調整弁 (10K)	GN1-AA	ホーチキ(株)	評第7-050号	2002	2012	×		
			PC-10K-□	小熊機械(株)	評11-049号	2017	2027	▲		
			WVM-02T-B □ 10K	(株)ベン	VA-048号	現行品	-	○		
		一次側圧力調整弁 (16K)	GN1-AB	ホーチキ(株)	評第7-051号	2002	2012	×		
			PC-16K-□	小熊機械(株)	評11-049号	2017	2027	▲		
			WVM-02T-B □ 16K	(株)ベン	VA-048号	現行品	-	○		
	減圧弁	減圧弁 (10K)	R-10K-□	小熊機械(株)	評10-036号	2017	2027	▲		
			WVR-02T-B □ 10K	(株)ベン	VA-047号	現行品	-	○		
		減圧弁 (16K)	R-16K-□	小熊機械(株)	評10-036号	2017	2027	▲		
			WVR-02T-B □ 16K	(株)ベン	VA-047号	現行品	-	○		

- サポート期間は、修理および補修用部品供給の対応期間の目安です。
- 特殊仕様品など一部機種において該当しない場合があります。
- 本サポート表一覧機種に接続されるシステム機器(中継盤、中継器、感知器などの端末機器)についても、供給困難場合があります。
- 供給状況は、補修用部品の在庫状況等により変動する場合があります。
- 詳細は、弊社お客様ご相談窓口または営業窓口までお問い合わせください。

生産・販売終了品リスト

○…供給対応中 ▲…供給困難 ×…供給終了

カテゴリー	種別名	名称	型名	メーカー名	認定番号 型式番号	生産販売 終了年	サポート 期間終了年	補修用部品 供給状況	
固定式放水型 スプリンクラー	天井型ヘッド	放水型ヘッド (天井型)	GEH-AC23	ホーチキ(株)	S010H004	2003	2013	×	
			GEH-BC23	ホーチキ(株)	S010H013	現行品	-	○	
			GEH-AC40	ホーチキ(株)	S010H005	現行品	-	○	
			GEH-AC50	ホーチキ(株)	S010H006	現行品	-	○	
			GEH-AC75	ホーチキ(株)	S010H007	現行品	-	○	
	側壁型ヘッド	放水型ヘッド (側壁型)	GEH-AWS	ホーチキ(株)	S010H001	現行品	-	○	
			GEH-AWM	ホーチキ(株)	S010H002	現行品	-	○	
			GEH-AWL	ホーチキ(株)	S010H003	現行品	-	○	
			GEH-AW250	ホーチキ(株)	S010H009	現行品	-	○	
			GEH-AW255	ホーチキ(株)	S010H010	現行品	-	○	
			GEH-AW365	ホーチキ(株)	S010H011	現行品	-	○	
	手動操作部	手動操作部用 埋込ボックス	GEK-AU	ホーチキ(株)	-	2004	2014	×	
			GEK-BU	ホーチキ(株)	-	現行品	-	○	
	遠隔起動弁	遠隔起動弁	A587-LB	ホーチキ(株)	S010C005	2003	2013	×	
			GEV-AA15MV	ホーチキ(株)	S010C002	現行品	-	○	
アクセサリ	自在取付台	YZU-A	ホーチキ(株)	-	2020	2030	▲		
		YZU-AA	ホーチキ(株)	-	現行品	-	○		
可動式放水型 スプリンクラー (放水銃)	小規模放水銃	小規模放水銃Ⅰシステム	-	ホーチキ(株)	-	2003	2013	×	
		小規模放水銃Ⅱシステム(40m)	-	ホーチキ(株)	-	現行品	-	○	
		小規模放水銃Ⅱプラスシステム(16/18m)	-	ホーチキ(株)	-	2021	2031	○	
	大中規模 放水銃	走査型火災検出器	GFSA-□	ホーチキ(株)	-	2003	2018	×	
フォームヘッド	標準型	フォームヘッド (水成膜用)	LFH-1	ホーチキ(株)	221T020	1976	1986	×	
			LFH-2	ホーチキ(株)	221T105	1981	1991	×	
			FB-35	ホーチキ(株)	221T126	2002	2012	×	
			GFH-C35	ホーチキ(株)	221T165	2017	2027	▲	
	側壁型	フォームヘッド (側壁型、水成膜用3%)	GFH-D35	ホーチキ(株)	221T177	現行品	-	○	
			GFH-AW25	ホーチキ(株)	221T145	2002	2012	×	
	合成界面 活性剤用	フォームヘッド (合成界面活性剤用)	SHF-20	千住スプリンクラー(株)	221T160	現行品	-	○	
			AFH-1	ホーチキ(株)	221T004	1977	1987	×	
	泡消火関連商品	混合器	混合器	AFH-2	ホーチキ(株)	221T110	1978	1988	×
				FB-75	ホーチキ(株)	221T127	2008	2018	×
泡消火薬剤貯蔵槽		泡消火薬剤貯蔵槽	HVP-□-□	ホーチキ(株)	-	2002	2012	×	
			GFQ-AA□	ホーチキ(株)	-	現行品	-	○	
			FTA-□	ホーチキ(株)	-	1981	1991	×	
			FTC-□	ホーチキ(株)	-	1981	1991	×	
			GTA-□	ホーチキ(株)	-	1985	1995	×	
			GTB-□	ホーチキ(株)	-	1985	1995	×	
			GTC-□	ホーチキ(株)	-	1982	1992	×	
			GTD-□	ホーチキ(株)	-	1982	1992	×	
	GTE-□		ホーチキ(株)	-	1997	2007	×		
GTF-□	ホーチキ(株)	-	1989	1999	×				
アクセサリ	プレート	GFT-BA□-BA	ホーチキ(株)	-	現行品	-	○		
		GFH-CS□	ホーチキ(株)	-	2018	2028	▲		
その他	泡消火薬剤 (水成膜3%)	泡プレート φ100 □	ホーチキ(株)	-	現行品	-	○		
		LW-3	住友スリーエム(株)	泡第53-5号	2001	2011	×		
		フコフィルムフォーム	日新理化産業(株)	泡第1-3号	2014	-	×		
	泡消火薬剤 (水成膜6%)	DKウォーター 3%	第一化成産業(株)	泡第10-3号	現行品	-	○		
		LW-6	住友スリーエム(株)	泡第51-7号	1977	1987	×		
		DKウォーター 6%	第一化成産業(株)	泡第15-2号	現行品	-	○		
	泡消火薬剤 (合成界面活性剤3%)	TF-3	ホーチキ(株)	-	1976	1986	×		
		NF S-1	ホーチキ(株)	泡第51-11号	1981	1991	×		
NF L-1		ホーチキ(株)	泡第53-6号	2013	2023	×			
水系 その他ヘッド	ドレンチャーヘッド	ドレンチャーヘッド	D-20	ホーチキ(株)	-	2018	2028	▲	
	水噴霧ヘッド	水噴霧ヘッド	S-1	ホーチキ(株)	-	2018	2028	▲	

- サポート期間は、修理および補修用部品供給の対応期間の目安です。
- 特殊仕様品など一部機種において該当しない場合があります。
- 本サポート表一覧機種に接続されるシステム機器(中継盤、中継器、感知器などの端末機器)についても、供給困難場合があります。
- 供給状況は、補修用部品の在庫状況等により変動する場合があります。
- 詳細は、弊社お客様ご相談窓口または営業窓口までお問い合わせください。

生産・販売終了品リスト

○…供給対応中 ▲…供給困難 ×…供給終了

カテゴリー	種別名	名称	型名	メーカー名	認定番号 型式番号	生産販売 終了年	サポート 期間終了年	補修用部品 供給状況
ガス系制御盤	ハロン、窒素用	ガス消火設備制御盤	RGA-□	ホーチキ(株)	-	1999	2009	×
			GCB-AB□	ホーチキ(株)	制-021号	1999	2009	×
			GCB-BA□	ホーチキ(株)	制-087号	2016	2026	▲
			GCB-EA□	ホーチキ(株)	仕様による	2024	2034	▲
	CO2用	二酸化炭素消火設備制御盤	GCB-AA□	ホーチキ(株)	制-021号	1995	2005	×
			GCB-BA□	ホーチキ(株)	制-087号	2016	2026	▲
			GCB-EA□	ホーチキ(株)	仕様による	2024	2034	▲
	操作箱 (ハロン、窒素用)	ガス消火設備操作箱	CGA-□	ホーチキ(株)	-	1999	2009	×
			CGB-□	ホーチキ(株)	-	1999	2009	×
			GCK-C□N	ホーチキ(株)	評14-431号	2016	2026	▲
			GCK-E□N	ホーチキ(株)	仕様による	2024	2034	▲
	操作箱 (CO2用)	二酸化炭素消火設備操作箱	GCK-A□	ホーチキ(株)	制-021号	1995	2005	×
			GCK-B□	ホーチキ(株)	制-021号	1999	2009	×
			GCK-C□C	ホーチキ(株)	評14-432号	2016	2026	▲
			GCK-E□C	ホーチキ(株)	仕様による	2024	2034	▲
	蓄電池設備	消火設備用蓄電池設備15Ah	FEA-00615A	新神戸電機(株)	96P1017	1999	2009	×
			FEB-00615A	新神戸電機(株)	07P2036	2010	2020	×
			FEB-00615A-NB	新神戸電機(株)	07P2036	2010	2020	×
			FE7WD-HP15HU-NB	(株)富士電工	仕様による	2024	2034	▲
			FE7WD-HP15H-NB	(株)富士電工	仕様による	2024	2034	▲
消火設備用蓄電池設備24Ah		FEA-1024B	新神戸電機(株)	96P1017	1999	2009	×	
		FEB-1024B	新神戸電機(株)	07P2036	2010	2020	×	
		FEB-1024B-NB	新神戸電機(株)	07P2036	2010	2020	×	
		FE7WD-HP24H-NB	(株)富士電工	仕様による	2024	2034	▲	
消火設備用蓄電池設備38Ah		FEA-1038C	新神戸電機(株)	96P1017	1999	2009	×	
		FEB-1038C	新神戸電機(株)	10PO2042	2012	2022	×	
		FEB-1038C-NB	新神戸電機(株)	10PO2042	2012	2022	×	
	FE10WD-HP38H-NB	(株)富士電工	仕様による	2024	2034	▲		
ガス系噴射 ヘッド	TPA型	噴射ヘッド	TPA-□	エア・ウォーター防災(株)	DN-007号	2017	2027	▲
			TPB-□	エア・ウォーター防災(株)	DN-007号	現行品	-	○
ガス系 弁類	選択弁	ガス消火設備用選択弁	GCV-AS□F	ホーチキ(株)	SV-023号	2003	2013	×
			GF14-□	エア・ウォーター防災(株)	SV-031号	現行品	-	○
	閉止弁	ガス消火設備用閉止弁	KMVⅡ-□	エア・ウォーター防災(株)	評14-425号	2008	2018	×
			HE0108-□	エア・ウォーター防災(株)	評17-018号	2012	2022	×
			HGF14-□	エア・ウォーター防災(株)	評17-018号	現行品	-	○
	逆止弁	逆止弁	DF	エア・ウォーター防災(株)	-	2017	2027	▲
DF-1			エア・ウォーター防災(株)	-	現行品	-	○	
ユニット型 消火設備	制御ユニット付 本体	ユニット型窒素消火設備	FIRE GEM V □	エア・ウォーター防災(株)	評ガ-792号	2017	2027	▲
			FIRE GEM VI □	エア・ウォーター防災(株)	評ガ-231号	現行品	-	○
その他	-	自動消火装置 (キッチンガード)	GHE-RAF	ホーチキ(株)	評18-050号	2011	2021	×

- サポート期間は、修理および補修用部品供給の対応期間の目安です。
- 特殊仕様品など一部機種において該当しない場合があります。
- 本サポート表一覧機種に接続されるシステム機器(中継盤、中継器、感知器などの端末機器)についても、供給困難な場合があります。
- 供給状況は、補修用部品の在庫状況等により変動する場合があります。
- 詳細は、弊社お客様ご相談窓口または営業窓口までお問い合わせください。